

Gliwice, dn. 03.07.2017 r.

TZT/2014/2017/6437

**ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH**  
**Ul. Tatarkiewicza 15A/6**  
**41 – 819 Zabrze**

dotyczy: aktualizacji mapy i uzgodnienia pod względem kolizji z siecią wod. – kan. projektowanego  
przyłącza ciepłowniczego do budynków przy ul. Horsta Bienka 4 i 5 w Gliwicach  
(Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gliwicach)

W nawiązaniu do pisma, znak: **ZUP/U07/06/2017** z dnia 26.06.2017 r. w sprawie jw. w załączeniu zwracamy mapę i potwierdzamy aktualność naniesionych sieci wod. – kan. w granicach opracowania.

Wobec powyższego przedmiotową inwestycję uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Skrzyżowanie z siecią wodociągową zaprojektować pod kątem min. 60°, przyłączyć ciepłownicze ułożyć w rurze ochronnej; długość rury i jej odległość od sieci wodociągowej przewidzieć zgodnie z normą.
2. W razie konieczności zabezpieczenia sieci wod. – kan. w rejonie kolizji z projektowanym przyłączem, koszty z tym związane będzie ponosić Inwestor.
3. W przypadku uszkodzenia sieci wod. – kan. przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor (Wykonawca robót) będzie ponosić odpowiedzialność za usunięcie awarii.
4. Prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć zlecenie na pełnienie tego nadzoru z podaniem warunków płatności. W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia kontaktować się z Działem Sieci Wodociągowej i Gospodarki Wodomierzowej p. Dominik Kogut, tel. 605 034 408, p. Grzegorz Lipowski, tel. 663 024 254 oraz Działem Sieci Kanalizacyjnej p. Grzegorz Bańczerowski, tel. 601 781 748, Krzysztof Żmuda, tel. 663 023 664.
5. W części dotyczącej kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, który jest administratorem sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie.

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.**

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
30103015080000000804347003  
NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 223.979.500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71,  
tel.: +48 32 232 17 06  
fax.: +48 32 232 31 35  
bok@pwik.gliwice.pl  
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

Strona 1 z 2  
pwik@pwik.gliwice.pl  
www.pwik.gliwice.pl

*Hennie*

Niniejsza aktualizacja i uzgodnienie ważne są dwa lata licząc od daty niniejszego pisma. Z tytułu wykonanej usługi obciążymy Państwa należnością, zgodnie z cennikiem opłat obowiązujących w tut. Przedsiębiorstwie.

Otrzymują:

1. Adresat + mapa
2. TZT + mapa
3. BOK

**KIEROWNIK**  
**Działu Technicznego**  
*Barbara Matyszewicz-Wróbel*

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.**

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
30103015080000000804347003  
NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 223.979.500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71,  
tel.: +48 32 232 17 06  
fax.: +48 32 232 31 35  
bok@pwik.gliwice.pl  
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

Strona 2 z 2  
pwik@pwik.gliwice.pl  
[www.pwik.gliwice.pl](http://www.pwik.gliwice.pl)

*Gliwice*



# OZNACZENIA

Projektowane przyłącze ciepłownicze

Projektowane przyłącze w rurach przeciskowych lub ochronnych

Zo3

Zawory odcinające

Z1

Załom

