



Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: pierścień uszczelniający, tuleję ochronną (ew.taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	Remont sieci ciepłej wzdłuż ulicy Czaplí - odcinek od rejonu ul.Czajki do rejonu ul. Kormoranów	
Projektant: mgr inż. Janusz Bania	793/01	03.2018			
Sprawdzający: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	03.2018		Rysunek	Nr Rys.
			Przejsie rur przez ścianę komory		5
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice, ul. Czaplí, Czajki, Kormoranów		Skala