



## URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.8.145.2017

Gliwice, 06.07.2017 r.

nr kor. UM.412702.2017/AH



**ZAKŁAD USŁUG  
PROJEKTOWYCH-SIECI  
UZBROJENIA TERENU  
JANUSZ BANIA**

ul. PROF. WŁADYSŁAWA  
TATARKIEWICZA 15A/ 6  
41-819 ZABRZE

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 32 231 30 41  
Fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
[www.gliwice.eu](http://www.gliwice.eu)

Godziny pracy Urzędu  
Miejskiego:  
poniedziałek - środa:  
8:00 - 16:00;  
czwartek: 8:00 - 17:00;  
piątek: 8:00 - 15:00

**Wydział  
Przedsięwzięć  
Gospodarczych  
i Usług  
Komunalnych**

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 32 238 54 21  
Fax +48 32 238 54 21  
pu@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: PU.7021.8.145.2017

**Dotyczy: uzgodnienia projektu przyłącza ciepłowniczego do budynków  
mieszkalnych przy ul. Szttygarskiej 1-3,5-7,9-11-13  
w Gliwicach.**

Nawiązując do Państwa pisma nr ZUP/U04/08/2017 w sprawie wydania warunków zabezpieczenia istniejącej kanalizacji deszczowej, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że wyraża zgodę na przekroczenie kanalizacji deszczowej w miejscu skrzyżowania, pod następującymi warunkami:

1. przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne, z których wynikać winno faktyczne zagłębienie istniejących kanałów deszczowych,
2. wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących kolektorów deszczowych należy wykonywać w sposób nie naruszający konstrukcji w/w istniejących urządzeń odwadniających tj. metodą bez wykopową – przewiertu sterowanego,
3. w miejscach skrzyżowania projektowane przyłącze wykonać w rurze ochronnej celem zabezpieczenia w przypadku wystąpienia awarii,
4. projektowane przyłącze należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,

5. w przypadku zaistnienia awarii przykanalików i kolektorów deszczowych w wyniku prowadzonych prac remontowych, wykonawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego usunięcia. Prace należy wykonać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
6. przy wykonaniu przekroczeń o przystąpieniu do prac należy powiadomić tutejszy Wydział,
7. skrzyżowania z przyłączami kanalizacji deszczowej lub wewnętrzną kanalizację deszczową i wejścia w teren należy uzgadniać z indywidualnymi właścicielami.

Jednocześnie tutejszy Wydział informuje, że należy zachować warunki techniczne zbliżeń poziomych do istniejących urządzeń odwadniających zgodnie z obowiązującą normą. W przypadku uszkodzenia w/w urządzeń wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń na własny koszt.

Skrzyżowania z kanalizacją sanitarną oraz siecią wodociągową należy pisemnie uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice.

Ponadto, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że w zakresie oświetlenia uzgadnia projektowaną budowę przyłączy sieci ciepłowniczej wskazaną na dołączonym planie zagospodarowania w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą oświetleniową poprzez:

- prowadzenie wszelkich prac w pobliżu infrastruktury oświetleniowej zgodnie z obowiązującymi normami PN-E-05100; NSP-E-004; NSEP-E-004 i przepisami B.H.P.,
- zachowanie odległości poziomej od skrajni osi słupa oświetleniowego tak, aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu,
- wykonywanie prac w rejonie występowania infrastruktury oświetleniowej ręcznie, w sposób nie naruszający istniejących kabli zasilających oświetlenie oraz słupów i opraw,
- zabezpieczenie kabli zasilających oświetlenie uliczne w miejscach skrzyżowań na szerokości wykopu komory przewiertowej

rurą osłonową dwudzielną Arot typu A 110 PS w kolorze niebieskim, wloty rur należy uszczelnić pianką poliuretanową,

- zlecenie płatnego **nadzoru branżowego** na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu urządzeń oświetleniowych firmie Tauron zajmującej się bieżącym utrzymaniem oświetlenia stanowiącego własność tej Firmy,
- niezwłoczne powiadomienie tutejszego Wydziału w razie uszkodzenia lub zniszczenia słupa oświetleniowego, oprawy lub kabla oraz niezwłoczne naprawienie szkody, przy czym, całkowity koszt naprawy lub wymiany punktu oświetleniowego, oprawy lub kabla pokryje wykonawca działający w imieniu inwestora.

Z-ca Naczelnika Wydziału  
mgr inż. Roksana Burzak

Kopia:

- PU a/a

Załącznik:- plan zagospodarowania terenu – zwrot 1 egz.

Przygotowała: Agnieszka Hankus (kanalizacja deszczowa) tel.32 239 11 17,

Kamila Ferenc (oświetlenie uliczne) tel.32 239 11 10.