

L.p.	Nazwa reprezentowanego podmiotu	Stanowisko uczestnika narady	Nazwisko i imię podpis, stanowisko służbowe uczestnika narady
14	Tramwaje Śląskie SA Chorzów	Należy wystąpić do Sp. z o.o. Tramwaje Śląskie SA Chorzów ul. Katowicka 5 aby uzyskać warunki przebiegu pod torowiskiem w ul. Chorzowskiej	SPECJALISTA KOORDYNATOR DS. INFRASTRUKTURY Tadeusz Blaszyk
15	Netia SA Zespół Utrzymania Usług Region Południowy	Uzasadnienie z następującymi uwagami: - prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii. - posiadające urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A., Katowice ul. Murkowska 18-18a - powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 022/338 31 82	Przedstawiciel Netia S.A. Tajga PAWEŁ TARASKA
16	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Świerklanach	Bez uwag	zapewniono re pomoc środkiem komunikacji elektrowni art. 28b ust. 1b ustawy TGIK
17	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach	Bez uwag	M Grażyna Kamień
18	Orange Polska Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice	nieobecny	

Z up. Prezydenta Miasta  
Naczelnik Wydziału  
Geodezji i Kartografii  
Geodeta Miasta  
Sebastian Ptak

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Prezydent Miasta Gliwice  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotów

w dniu 11 października 2017 r.

znak sprawy: GE.6630.168.2017

Wnioskodawca: I-PROJEKT ŁUKASZ KŁAK  
ul. Pszczyńska 44a  
44-100 Gliwice

Dot. projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu tj.:

- sieć ciepłownicza z przyłączami
- przebudowa odcinka sieci wodociągowej

Lokalizacja: Gliwice, rejon ulicy Chorzowskiej, Towarowej, Nad Bytomską

Podstawa prawna:

- art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późniejszymi zmianami).



L.p.	Nazwa reprezentowanego podmiotu	Stanowisko uczestnika narady	imię i nazwisko podpis, stanowisko służbowe uczestnika narady
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach	Trans projektacji sieci wodociągowej uzgadnia się na warunkach podanych w piśmie TZ/3965/296/15265 z dnia 18.01.2017r. Przed sporządzeniem projektu przebiegu sieci wodociągowej należy zawrzeć porozumienie między Inwestorem a PWK Sp. z o.o.	C. d. →
2	TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach	Ze względu na nowe sieci elektroenergetyczne SA na przedmiotowym terenie poprosi o wyłączenie i podłączenie do TA SA. Właściciele nieruchomości należących do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach - OME pod adresem ..... W. Dąbickiego 2 ..... ul. Gliwicka	TAURON Dystrybucja S.A. Pełnomocnik Onosy Beata Kosmala
3	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice sp. z o.o.	W rejonie ul. Towarowej PEC-Gliwice posiada kotłownię energetyczną. Przed przystąpieniem do realizacji należy wystąpić do PEC o potwierdzenie iść projektu i określenie warunków ist. prowadzenia robót w ist. rejonie.	PEC - GLIWICE Sp. z o.o. INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Klaudia Buchta
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Gliwicach	Uzgadnia się na warunkach rozprawy pismem OIH/341/160024934/16 z dnia 17.11.2016	Specjalista ds. Technicznych Marek Mielnik
5	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień	Uzgadnia się na warunkach rozprawy pismem OIH/341/160024934/16 z dnia 17.11.2016	Specjalista ds. Technicznych Marek Mielnik
6	Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach	Bez uwagi	INSPEKTOR NADZORU ds. ZIELENI inż. Iwona Kokowicz

L.p.	Nazwa reprezentowanego podmiotu	Stanowisko uczestnika narady	Nazwisko i imię podpis, stanowisko służbowe uczestnika narady
7	Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach	Uzgodnie się na warunkach podanych w decyzji ZDM nr 2DM-436/528/DS/2017/457 z dnia 20.07.2017r. oraz w opinii 2DM.436.582.2016.DS z dnia 20.07.2017r. oraz 2DM.436.582.2016.DS z dnia 02.10.2017r.	Kierownik inż. Dorota Sokół
8	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Miejski w Gliwicach	Na dz. 11.10.2017r. brak zgody na czasowe zajęcie nieruchomości miasta Gliwice.	Inspektor Iwona Sulejowicz
9	Wydział Planowania Przestrzennego Urząd Miejski w Gliwicach	Bez uwagi	Kierownik Ref. Lokalizacji mgr inż. Bożena Żak
10	Wydział Architektury i Budownictwa Urząd Miejski w Gliwicach	Ogłoszenie konkursu arch. arch.-budowlanej dla sieci lokalizacji na terenie zabudowy i w granicach katastru jest wojewoda. Należy wysłać konkurs arch. na projektantów infrastruktury lokalizacji. Należy chwycić się do wytycznych na terenie inwestycji (nie pominąć bar kolizyj). Należy wytyczyć lokalizację sieci gazu ist. budynki	Kierownik Referatu Infrastruktury Joanna Kolek
11	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urząd Miejski w Gliwicach	Zgodnie z wydanymi warunkami nr PU.7021.859.2017 z 14.03.2017r.	Inspektor Iwona Sulejowicz Podinspektor Katarzyna Pieczonka
12	Wydział Inwestycji i Remontów Urząd Miejski w Gliwicach	Bez uwagi	Wydział Inwestycji i Remontów Inspektor nadzoru Lidia Miazgowiec upr. bud. nr 449/86
13	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe W Gliwicach	Bez uwagi	ST. INSPEKTOR DS. MELIORACJI mgr inż. Szymon Majcherczyk

L.p.	Nazwa reprezentowanego podmiotu	Stanowisko uczestnika narady	imię i nazwisko podpis, stanowisko służbowe uczestnika narady
1 c.d.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach	<p><i>c.d. Trasa sieci ciepłowniczej</i></p> <p>Uzgadnia się na warunkach:  Należy zachować przepisowe odległości od sieci wod.-kan. zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Na skrzyżowaniach z wodociągami/przyłączami projektowaną sieć ułożyć w rurze ochronnej. Długość rury i jej odległość od wodociągu przewidzieć zgodnie z normą. Prace w obrębie sieci wod.-kan. prowadzić pod nadzorem PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach. Przed ich rozpoczęciem dostarczyć zlecenie na pełnienie tego nadzoru. W razie konieczności zabezpieczenia przewodów wod.-kan. w rejonie kolizji projektowanej inwestycji koszty z tym związane poniesie Inwestor. W przypadku wykonywania przewiertu należy sprawdzić położenie przewodów wod.-kan. za pomocą przekopów kontrolnych. O przystąpieniu do robót ziemnych powiadomić z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem Dział Sieci Wodociągowej i Gospodarki Wodomierzowej, tel. 605-034-408 i/lub Dział Sieci Kanalizacyjnej, tel. 663-023-664.</p>	<p>PRZEDSIĘBIORSTWO  Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o.  44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47  Iwona Karasińska</p>

Z up. Prezydenta Miasta  
Naczelnik Wydziału  
Geodezji i Kartografii  
Geodeta Miasta

Sebastian Płak

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej