



Uwagi:

1. wysokość zabudowy zaworów odpowietrzających ustalić tak by była możliwość ich obsługi z poziomu terenu wokół włazu
2. do króćców odpowietrzających przyspawć kolanka i odcinek rury skierowane tak by zapewnić obsłudze bezpieczeństwo przy pracy

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU PRZY UL. LIPOWEJ 11-13-15 W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	02.2019			
				Rysunek	Nr Rys.
				Studzienka do obsługi armatury	7.1
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice : ul.Lipowa - Opolska		Skala