+3,00
RZUT PIĘTRA 1

±0,00
RZUT PARTERU

-3,33
RZUT GARAŻU

300
SB 1
0,5%
POCHYLNIA
18
15
44
239,20
239,18
SCHODY TERENOWE
235
+8,37
110
228
43
238,09
237,87
237,95
zawór odcinający DN65/ 140 ze skrzynką żeliwną w chodniku
2,0%
2,0%
2,0%
237,10
236,9
236,65
przyłącze DN65/140
w rurze ochronne DN150
w warstwie chudego betonu
sieć w chodniku DN100/200
205
X.6
X.7

szczegół G
konstrukcja typ 4

Grunt zasypowy
Warstwa filtracyjna
Element REKERS
Podsypka wyrównująca
(mieszanka piasku i cementu 4:1) - ok. 5 cm
Chudy beton - 10-15 cm
Warstwa mrozoodporna do głębokości
przemarzania (kruszywo) - ok. 30 cm

mur oporowy typ - L
dla wysokości maksymalnej do 2,0m od poziomu terenu

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat: Przyłącze cieplne do SWC w budynku mieszkalnym B (w realizacji) przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis		
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	07.2018		Rysunek: Szczegół profilu wejścia rur przyłącza do SWC	Nr Rys. 2.2
Inwestor obiektu: RENNER Sp z o.o. Inwestor przyłącza: PEC GLIWICE Sp z o.o.				Adres obiektu: GLIWICE : ul. Bolesława Śmiałego - Daszyńskiego	Skala 1:500