

UWAGI:

1. PRZED POŁĄCZENIEM INSTALACJI ALARMOWEJ NOWYCH ODCINKÓW SIECI Z RUROCIĄGAMI GŁÓWNYMI W PUNKTACH "1b", "20" NALEŻY SKONTROLOWAĆ SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ALARMOWEJ
2. W PRZYPADKU NEGATYWNEGO WYNIKU KONTROLI - W PUNKTACH "1b", "20" WYODRĘBNIĆ OBWODY INSTALACJI ALARMOWEJ NOWYCH ODCINKÓW WG SZCZEGÓŁU "M" - RYS. NR 10
3. POMIARY WYKONYWAĆ W OBECNOŚCI SŁUŻB EKSPLOATACYJNYCH PEC.

OZNACZENIA:

- PRZEWÓD MIEDZIANY OCYNKOWANY (biały)
- PRZEWÓD MIEDZIANY (czerwony)
- 0-30 CHARAKTERYSTYCZNE PUNKTY SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL–Bis"
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42–208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42–233 MYKANÓW,
tel. 601–503–669, fax. 34/387–53–83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

OBIEKT: SIEĆ CIEPŁOWNICZA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. REYMONTA, UL. KORCZOKA I UL. POZNAŃSKIEJ W GLIWICACH

ZLECENIODAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – GLIWICE Sp. z o.o.
UL. KRÓLOWEJ TAMY 135, 44–100 GLIWICE

STADIUM DOKUMENTACJI: PB

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT MONTAŻOWY INSTALACJI ALARMOWEJ

SKALA RYSUNKU: 1:500

OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
mgr inż. Anna BALCEREK	–	03.2018	

PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
mgr inż. Piotr PUSZCZYK	SLK/2579/PWOS/09	03.2018	

NUMER RYSUNKU: 4