PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ OBIEKTU
WERSJA "ODPOWIETRZENIE 1"



PRZEJŚCIE PRZEZ PODŁOGĘ OBIEKTU
WERSJA "ODPOWIETRZENIE 2"



PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ OBIEKTU
WERSJA "ODWODNIENIE 2"



PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ OBIEKTU
WERSJA "ODWODNIENIE 1"



PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ OBIEKTU
W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI PRZEGRODY





UWAGI:

1. OTWORY W PRZEGRODACH NALEŻY WYKONYWAĆ METODĄ WIERCENIA. NIE DOPUSZCZA SIĘ METOD UDAROWYCH.
2. IZOLACJĘ PIONOWĄ ŚCIAN PRZECIWWILGOCIOWĄ / PRZECIWWODNĄ I TERMICZNĄ NALEŻY ODTWORZYĆ PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM RUROCIĄGÓW MATERIAŁEM ANALOGICZNYM LUB NIE GORSZYM NIŻ ZIDENTYFIKOWANO W STANIE ISTNIEJĄCYM PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
3. OZNACZENIA: ø–ŚREDNICA RURY PRZEWODOWEJ, Dz–ŚREDNICA RURY OSŁONOWEJ.
4. LOKALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH "WERSJI" PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANĘ WEDŁUG "Schematu montażowego" ORAZ "Profili podłużnych".

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL–Bis"
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42–208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42–233 MYKANÓW,
tel. 601–503–669, fax. 34/387–53–83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

OBIEKT:	SIEĆ CIEPŁOWNICZA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. REYMONTA, UL. KORCZOKA I UL. POZNAŃSKIEJ W GLIWICACH
ZLECENIODAWCA:	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – GLIWICE Sp. z o.o. UL. KRÓLOWEJ TAMY 135, 44–100 GLIWICE
NAZWA RYSUNKU:	SZCZEGÓŁY – PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE OBIEKTÓW ORAZ WĘZŁY ODPOWIETRZENIA I ODWODNIENIA PRZYŁĄCZY.
STADIUM DOKUMENTACJI:	PB
SKALA RYSUNKU:	1:25
NUMER RYSUNKU:	9

OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
mgr inż. Anna BALCEREK	–	03.2018	
PROJEKTOWAŁ:	**NUMER UPRAWNIEŃ**	**DATA**	**PODPIS**
mgr inż. Piotr PUSZCZYK	SLK/2579/PWOS/09 SLK/5523/POOK/14	03.2018	